



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 52.НЦ.09.571 П.002578.10.09 от 28.10.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
Кирпич керамический лицевой (пустотелый одинарный; пустотелый утолщенный; пустотелый "Евро")

изготовленная в соответствии  
ГОСТ 530-2007 "Кирпич и камень керамические. Общие технические условия".

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** санитарным правилам  
(необходимо перечислить, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):  
СП 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009) п. 5.3.4. (первый класс).

**Организация-изготовитель**  
607680 Нижегородская область, Кстовский район, 300 метров южнее, д. Афонино, ЗАО "Керма".  
(Российская Федерация)

**Получатель санитарно-эпидемиологического заключения**  
607680 Нижегородская область, Кстовский район, 300 метров южнее, д. Афонино, ЗАО "Керма".  
(Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)  
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование  
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол определения эффективной удельной активности природных радионуклидов № 332 от  
16.10.09 г., выполненный в ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области",  
испытательный лабораторный центр. Аттестат аккредитации испытательного центра (испытательной  
лаборатории) № ГСЭН. RU. ЦОА.034, Зарегистрирован в Государственном Реестре № РОСС RU.  
0001.510128, срок действия до 26.03.2013 года.

№ 2659563

**ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ**

Вещества,  
показатели (факторы)

Строительный материал относится к 1 классу.

Значение эффективной удельной активности исследуемого материала, не  
превосходит: Аэфф.м = 138 (Бк/кг).

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)  
СП 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009)  
п. 5.3.4. Аэфф.м < 370 Бк/кг.

**Область применения:**  
Для всех видов строительных работ.

**Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры  
безопасности:**  
В соответствии с технической документацией завода-изготовителя.

**Информация, наносимая на этикетку:**  
Наименования продукции, назначение, изготовитель.

Заключение действительно до 28.10.2014 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Формат № 2659563



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 52.НЦ.09.571 П.002578.10.09 от 28.10.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
Кирпич керамический лицевой (пустотелый одинарный; пустотелый утолщенный; пустотелый "Евро")

изготовленная в соответствии  
ГОСТ 530-2007 "Кирпич и камень керамические. Общие технические условия".

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** санитарным правилам  
(необходимо подчеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):  
СП 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009) п. 5.3.4. (первый класс).

**Организация-изготовитель**  
607680 Нижегородская область, Кстовский район, 300 метров южнее, д. Афонино, ЗАО "Керма".  
(Российская Федерация)

**Получатель санитарно-эпидемиологического заключения**  
607680 Нижегородская область, Кстовский район, 300 метров южнее, д. Афонино, ЗАО "Керма".  
(Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)  
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование  
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол определения эффективной удельной активности природных радионуклидов № 332 от  
16.10.09 г., выполненный в ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области",  
испытательный лабораторный центр. Аттестат аккредитации испытательного центра (испытательной  
лаборатории) № ГСЭН. RU. ЦОА.034, Зарегистрирован в Государственном Реестре № РОСС RU.  
0001.510128, срок действия до 26.03.2013 года.

№ 2659563

**ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ**

Вещества,  
показатели (факторы)

Строительный материал относится к 1 классу.

Значение эффективной удельной активности исследуемого материала, не  
превосходит: Аэфф.м = 138 (Бк/кг).

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)  
СП 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009)  
п. 5.3.4. Аэфф.м < 370 Бк/кг.

**Область применения:**  
Для всех видов строительных работ.

**Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры  
безопасности:**  
В соответствии с технической документацией завода-изготовителя.

**Информация, наносимая на этикетку:**  
Наименования продукции, назначение, изготовитель.

Заключение действительно до 28.10.2014 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Формат № 2659563